



InVormatief OESS

59

15-04-2025

1.3 Nieuwe en vervallen delen van een HS- en/of MS-elektriciteitsvoorzieningssysteem

Wat is gewijzigd?

Er is specifiek toegevoegd in welke situaties de BEI-BHS, BEI-BLS en de OESS niet van toepassing zijn bij nieuwe infrastructuur en installaties in de aanlegfase en testfase.

Hoe was de vorige situatie?

De tekst m.b.t. nieuwe infrastructuur en installaties in de aanlegfase en testfase, was voorheen niet opgenomen in de OESS.

Hoe is het nu?

Nieuwe infrastructuur en installaties in de aanlegfase en testfase:

- De infrastructuur en installaties zijn nog niet volledig getest en het proefbedrijf is nog niet afgerond.
- De infrastructuur en installaties zijn nog niet formeel overgedragen aan TenneT.

2.4.9 OESS specifieke definities

Wat is gewijzigd?

OIM Offshore Installation Manager is komen te vervallen.

Hoe was de vorige situatie?

Offshore Installation Manager (OIM)	De OIM is verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van personen op een bemand platform.
---	---

Hoe is het nu?

Tekst is komen te vervallen.

5.6 Bedieningshandelingen buiten de schakelfoutvergrendeling

Wat is gewijzigd?

Bedieningshandelingen buiten de schakelfoutvergrendeling om Sleutels die gebruikt worden om een installatie buiten de schakelfoutvergrendeling om te kunnen schakelen dienen op een centrale plek op het platform, in een sleutelkastje opgeborgen te worden.

Hoe is het nu?

Artikel 5.6 is toegevoegd.

Bedieningshandelingen buiten de schakelfoutbeveiliging om

Sleutels die gebruikt worden om een installatie buiten de schakelfoutvergrendeling om te kunnen schakelen dienen op een centrale plek in het station, in een sleutelkastje opgeborgen te worden.

Extra uitleg:

Sleutels die gebruikt worden om een installatie buiten de schakelfoutvergrendeling om te kunnen schakelen zijn nu door vele mensen in het bezit. Dit is een handeling, waarvoor de WV ter plaatse dient te zijn en te blijven, de bedieningsdeskundige van op de hoogte gebracht dient te worden en een door de OIV Goedgekeurde Opdracht noodzakelijk is.

Het persoonlijk in bezit zijn van deze sleutel kan alleen maar leiden tot ongewenste schakelhandelingen, daarom dient deze op een centrale plek in het station, in een sleutelkastje opgeborgen te worden.

4-tal bijlagen zijn komen te vervallen

Wat is gewijzigd?

Bijlagen 07 “Waarschuwborden”, bijlage10 “Instructieformulier”, bijlage12 “kaders rapportage (ver)storingen” en bijlage13 “Eindtermen en voorwaarden OESS-examen” zijn komen te vervallen.

Hoe is het nu?

Alle 4 de bijlagen zijn komen te vervallen.