



InVormatief 60

29-08-2025

LSIS Live per 1 september

Wat is gewijzigd?

Aanleiding:

Op 1 september gaat LSIS live en dienen we ons allemaal op de stations via LSIS in te melden en bij vertrek ook weer uit te melden. Om deze reden gaan de volgende documenten veranderen.

- KEB hoofddocument
- TPA-003 Algemene procedure m.b.t. stations met inbraakbeveiliging
- TPA-004 Aanmelden waarschuwen en VG coördinatie
- TFRM-027 Aanwezigheidsregister

Hoe zag de tekst er voorheen uit?

In het KEB hoofddocument.

3.7 Sleutelverstrekking en toegang

Referenties:

H.3.1.3: Intrekken van een aanwijzing

TPA-003: Algemene procedures m.b.t. stations met inbraakbeveiliging

TPA-004: Aanmelden, waarschuwen en V&G-coördinatie

TFRM-027: Aanwezigheidsregister

3.7.3 Bijzondere situaties m.b.t. de toegangsregeling

Wanneer er bijzondere situaties van toepassing zijn m.b.t. de toegang van elektrische bedrijfsruimten zoals wanneer er preventieve maatregelen m.b.t. inbraak zijn genomen, geldt TPA-003.

3.7.4 Aan- en afmelden bij betreden van een hoogspanningsstation

InVormatief is een nieuwsbrief van de Installatieverantwoordelijken van TenneT en bevat o.a. nieuws over wijzigingen in het KEB en de OESS.

Wanneer een hoogspanningsstation wordt betreden gelden er regels m.b.t. het aan- en afmelden. Zie hiervoor TPA-004 en TFRM-027.

Hoe ziet de tekst er nu uit?

Nieuwe tekst KEB hoofddocument.

3.7 Sleutelverstrekking en toegang

Referenties:

H.3.1.3: Intrekken van een aanwijzing

TPA-004: Aanmelden, waarschuwen en V&G-coördinatie

3.7.3 Aan- en afmelden bij betreden van een hoogspanningsstation

Wanneer een hoogspanningsstation wordt betreden gelden er regels m.b.t. het aan- en afmelden. Zie hiervoor TPA-004.

TPA-003 Algemene procedure m.b.t. stations met inbraakbeveiliging

Wat is gewijzigd?

TPA-003 is komen te vervallen door invoering van LSIS.

TPA-004 Aanmelden waarschuwen en VG coördinatie

Wat is gewijzigd?

Door invoering van LSIS is de werkwijze aangepast.

Hoe zag de tekst er voorheen uit?

Referenties:

H.3.7.5: Sleutelverstrekking en toegang

TFRM-027: Aanwezigheidsregister

Werkwijze Aan en af melden en aanwezigheidsregistratie

Op alle gedeelde stations is één centraal aanwezigheidsregister aanwezig (zie TFRM-027 Aanwezigheidsregister). Elke persoon van welke partij dan ook schrijft zich bij binnenkomst in. Bij verlaten van het station schrijft iedereen zich weer uit. Degene die als eerste het station betreedt meldt zich bij de betreffende bedrijfsvoeringcentra en bij de centrale meldkamer indien het een TenSec locatie betreft. Deze persoon noteert een kruisje in de kolom aangemeld in het aanwezigheidsregister en moet voor de bedrijfsvoeringcentra telefonisch bereikbaar blijven. De contactpersoon meldt zich als laatste weer af met de mededeling aan de betreffende bedrijfsvoeringcentra, dat het station vanaf dat moment weer onbemand is. Verlaat de oorspronkelijke contactpersoon het station niet als laatste, dan draagt hij dat over aan de nieuwe contactpersoon. De nieuwe contactpersoon meldt de oude contactpersoon af en zichzelf aan bij bedrijfsvoering.

Werkwijze met betrekking tot het waarschuwen van personeel op locatie als er bedieningshandelingen moeten worden verricht.

Zie de flowchart in bijlage 2 voor het geval er in een transformatorveld moet worden bediend waarop een transformator van de regionale netbeheerder is aangesloten. Zie de flowchart in bijlage 3 voor bedieningshandelingen in alle overige velden.

Hoe ziet de tekst er nu uit?

Referenties:

H.3.7: Sleutelverstrekking en toegang

Werkwijze Aan en af melden en aanwezigheidsregistratie

Iedereen die het station wil betreden meldt zich aan voordat het station wordt betreden. Dit gebeurt via het Landelijk Stations Inmeld Systeem (LSIS). Hiermee staat hij/zij geregistreerd bij de bedrijfsvoeringscentra's van zowel TenneT als ook eventuele andere aanwezige Netbeheerders en bij de centrale meldkamer. De eerst aanwezige staat als Contact Persoon Ter Plaatse (CPT) geregistreerd. De Contactpersoon Ter Plaatse moet voor de bedrijfsvoeringcentra en de centrale meldkamer telefonisch bereikbaar blijven.

Elke volgende sleutelhouder, persoon met een toegangssleutel, meldt zich aan via LSIS. Ieder ander die geen sleutelhouder is, meldt zich bij een sleutelhouder om te worden ingemeld. Hiervoor wordt de QR-code gescand die op de poortinstructie staat.

De contactpersoon ter plaatse meldt zich als laatste ook weer af via LSIS. Sleutelhouders en andere door de sleutelhouder aangemelde personen dienen zich ook via LSIS af te melden of te laten afmelden.

Verlaat de oorspronkelijke contactpersoon ter plaatse het station niet als laatste, dan draagt hij/zij deze verantwoordelijkheid over aan de nieuwe contactpersoon ter plaatse, deze accepteert het aan hem/haar verstuurd verzoek. De oude contactpersoon ter plaatse kan zich hierna afmelden.

Werkwijze met betrekking tot het waarschuwen van personeel op locatie als er bedieningshandelingen moeten worden verricht.

Zie de flowchart in bijlage 1 voor het geval er in een transformatorveld moet worden bediend waarop een transformator van de regionale netbeheerder is aangesloten.

Zie de flowchart in bijlage 2 voor bedieningshandelingen in alle overige velden.

Alle bijlagen zijn veranderd. Oude bijlage 1 is vervallen en oude bijlage 2 en 3 zijn gewijzigd.

TFRM-027 Aanwezigheidsregister

Wat is gewijzigd?

TFRM-027 Aanwezigheidsregister hoeft niet meer gebruikt te worden, behalve als LSIS uit de lucht is.

Hoe zag de tekst er voorheen uit?

TFRM-027 Aanwezigheidsregister.

Hoe ziet de tekst er nu uit?

TFRM-027 Aanwezigheidsregister (alleen gebruiken bij het niet werken van LSIS).