

## TTVWI-005

# Bedienen van netdelen Botlekgebied

Versiedatum 15-04-2024

### Aanleiding

Deze tijdelijke maatregel is van kracht naar aanleiding van het schakelincident op het hoogspanningsstation Merseyweg op dinsdag 17 juni 2014.

*Toelichting: Hiermee wordt gevolg gegeven aan de toezegging die TenneT heeft gedaan richting de industrie in Botlek, dat hangende het onderzoek naar de storing op 150 kV station Merseyweg op 17 juni 2014, extra controle wordt uitgevoerd op het weer in bedrijf nemen van netdelen die voor onderhoud uit bedrijf zijn geweest, dan wel dat een afgeschakeld netdeel geaard gaat worden.*

### Toepassingsgebied

De 150kV hoogspanningsstations Oudeland, Vondelingenweg, Geervliet2, Botlek, Tinte, Europort en Maasvlakte.

### Werkwijze

1. Voor het inschakelen van een aarder moet de bedrijfssituatie ter plekke (of op meerdere plekken, bijvoorbeeld bij een kabelverbinding) worden gecontroleerd. Deze controle mag worden uitgevoerd door een tenminste vakbekwaam persoon, in opdracht van de werkverantwoordelijke.  
Nadat de werkverantwoordelijke ervan overtuigd is, dat de bedrijfsspanning afwezig is, laat hij op zijn verzoek vervolgens de bedieningsdeskundige de betreffende aarder door middel van verrebediening inschakelen.
2. Voor het opnieuw onder spanning brengen van een afgeschakeld netdeel moet de bedrijfssituatie ter plekke (of op meerdere plekken, bijvoorbeeld bij een kabelverbinding) worden gecontroleerd. Deze controle mag worden uitgevoerd door een tenminste vakbekwaam persoon, in opdracht van de werkverantwoordelijke.  
Nadat de werkverantwoordelijke ervan overtuigd is, dat het betreffende netdeel geheel vrij van aarde is, laat hij op zijn verzoek vervolgens de bedieningsdeskundige het betreffende netdeel door middel van verrebediening weer onder spanning brengen.