

TTVWI-014

Tijdelijke maatregel situatie nieuw geplaatste Scheider Netaarding (SNA) tijdens ombouw aardnet Brabant en Limburg

Versiedatum 15-04-2024

Voor de realisatie van het project "ombouw aardnet" wordt vanaf 21 januari 2019 een aantal 150/10 kV transformatoren voorzien van een schakelbare aarder op het sterpunt. Deze Scheider Netaarding (SNA) wordt op de volgende stations gerealiseerd:

Stations deelnet Brabant	Stations deelnet Limburg
Best	Cuijk
Woensdrecht	Terwinselen
Maarheeze	Nederweert
Oss	Blerick
Uden	Venray
Roosendaal	Schoonbron
's-Hertogenbosch	Kelpen
Hapert	Lutterade

Deze SNA's zijn lokaal en via BVC Enexis Weert bedienbaar, standmeldingen zijn lokaal, en in beide bedrijfsvoeringscentra (BVC Weert en LBC Ede) zichtbaar.

Omdat de daadwerkelijke inbedrijfname later plaatsvindt, wordt nadat de vergrendeltest en gebruikerstest zijn uitgevoerd de SNA in de uitstand geblokkeerd en vergrendeld met een ONB slot van TenneT. Tevens zal een TAG "niet schakelen" op naam van de OIV van TenneT worden aangebracht in het EMS op het bedrijfsvoeringscentrum.

Het ONB slot zal worden aangebracht via een "blokkeerschaar" zodat tijdens eventuele werkzaamheden een extra slot aangebracht kan worden door de uitvoerende werkverantwoordelijke.

Toepassingsgebied: Netdeel Brabant en Limburg