

TTVWI-017

Buiten de schakelfoutbeveiliging om schakelen in HS (aanvullend op VWI E236)

Versiedatum 15-04-2024

Inleiding

Er is een verschil geconstateerd in het hoofd document van de BEI-BHS 2022 en de VWI E236 over wie de opdrachten mag uitvoeren bij buiten de schakelfoutbeveiliging om schakelen in HS. Vooruitlopend op de aanpassing in de BEI BHS geldt deze maatregel.

Doel

Deze tijdelijke maatregel heeft als doel om de inconsistentie tussen de BEI-BHS 2022 en de VWI E236 op te heffen.

Toepassingsgebied

Deze TTVWI geldt voor alle activiteiten die door of voor TenneT worden uitgevoerd.

Werkwijze

Je krijgt de opdracht van een BD via een GO.

Het bedienplan in het GO beschrijft de bedieningshandelingen die buiten de schakelfoutbeveiliging om moeten worden uitgevoerd.

In storingsituaties moet de WV het bedienplan mondeling afstemmen met de BD en de OIV.

Bij uitvoering moet voor beide situaties de WV ter plaatse zijn en blijven.

Voer deze bedieningshandelingen met minimaal twee personen uit.

Je moet minimaal een AVP_{TR} of AVP_{TR-service} zijn en samenwerken met minimaal een VP_{TR}.

NB: Componenten die van oorsprong zijn ontworpen voor handbediening vallen niet onder buiten de schakelfoutbeveiliging om.