

## TVWI-028

# Gebruik condensatorbanken

Versiedatum 15-04-2024

### Referentie

Referenties:

KEB H.5.7: TVWI gerelateerd aan bedieningshandelingen

### Doel

Deze instructie beschrijft de wijze waarop omgegaan moet worden met de condensatorbanken en wie geïnformeerd moet worden tijdens het schakelen.

### Toepassingsgebied

Deze procedure is van toepassing op verbindingen en stations in beheer van TenneT.

### Werkwijze

#### 1.Schakelen van de condensatorbank.

- Voor en na het schakelen van de condensatorbank moet de spanningshuishouding worden gecontroleerd.
- De productie-eenheden moeten in een stabiel MVAr gebied draaien.
- Na het uitschakelen van de condensatorbank geldt een wachttijd van 15 minuten voor deze weer ingeschakeld kan worden of kan worden geaard. Het schakelen is tijdens de wachttijd vergrendeld.

#### 2.Informereren van aangeslotenen

- Voor het schakelen van een condensatorbank moeten de in de buurt liggende productielocaties en de betreffende RNB's worden geïnformeerd.