

**OESS-TFRM-005: Sjabloon voor raamopdracht werkzaamheden in E-ruimten**

Voor raamopdrachten altijd de volgende toevoegingen:

*TPA-004 Aanmelden waarschuwen en VG coördinatie.*

Nr	Omschrijving	Aanvullende VWI's
<input type="checkbox"/>	1 Standaard bedieningshandelingen en/of veiligstellen in de LS <sup>1</sup> <sup>1</sup> Geldt alleen indien niet in combinatie met een werkplan Veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de betreffende VWI.	VWI-E04
<input type="checkbox"/>	2 Beperkte bedieningshandelingen en/of veiligstellen in de LS Veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de betreffende VWI.	VWI-E04
<input type="checkbox"/>	3 Bepalen dichtheid van het elektrolyt, bijvullen accumulatoren, reinigen, belastingmeten. Voorwaarden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geldt alleen binnen gebouwen.</li> <li>• Er mogen geen werkzaamheden boven accubatterijen, of MS Installaties plaatsvinden.</li> <li>• Verlengkabels en waterslangen moeten na iedere dag opgeruimd worden.</li> <li>• Buiten gebouwen moet een DO worden opgesteld.</li> </ul>	VWI-E26
<input type="checkbox"/>	4 Schilderwerk en schoonmaken van de E-ruimte buiten de gevarezone. Veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de betreffende VWI.	VWI-E27
<input type="checkbox"/>	5 Schouwen, meteropname, asbestherkenning, asbestinventarisatie, sloten vervangen, lamp(en) vervangen en thermografische inspectie BUITEN de LS gevarezone. Veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de betreffende VWI.	VWI-E27
<input type="checkbox"/>	6 Werken aan besturings-, telecom- of beveiligingsinstallaties Toegestaan: Openen van beveiligings- en bedieningskasten voor inspectie, uitlezen en resetten van beveiliging relais en aanverwante apparatuur. Voorwaarden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wanneer aanpassingen (ook softwarematig), inspectie, testen, meten en/of beproeven direct gevolgen kan hebben voor de primaire installatie (on geplande uitschakeling) is een GO van toepassing.</li> <li>• Wanneer de telecomvoorziening t.b.v. bewaken, besturen en beveiligingen van het hoogspanningsnet niet wordt beïnvloed.</li> </ul>	VWI-E28, TVWI-026
<input type="checkbox"/>	7 Het geven van een (praktijk)opleiding Voorwaarden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er mag niet daadwerkelijk geschakeld worden.</li> <li>• Docent houdt toezicht op de leerlingen.</li> <li>• Maximaal zes leerlingen per docent.</li> </ul>	
<input type="checkbox"/>	8 Werkzaamheden in HS verbindingen Spanning ongebonden werkzaamheden aan fundaties en onderstuk van een HS-mast (tot de eerste knik) of juk, buiten de nabijheidszone.	
<input type="checkbox"/>	9 Een oliemonster nemen aan de onderzijde transformator of wisselen silicagel. Veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de betreffende VWI.	VWI-E-122-222

<input type="checkbox"/>	10	Het uitvoeren van visuele inspecties.	
		Veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de betreffende VWI.	VWI-E-122-222
<input type="checkbox"/>	11	Onderhoud en inspecteren van schakelaars en primaire beveiligingsrelais.	
		Veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de betreffende VWI.	VWI-E-122-222
<input type="checkbox"/>	12	Schouwen en meteropname bij een HS installatie in bedrijf en voldoende of beperkt afgeschermd.	
		Veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de betreffende VWI.	VWI-E-123-223
<input type="checkbox"/>	13	Asbestherkenning, asbestinventarisatie, sloten vervangen, schilderen van deuren en kozijnen, onderhoud terreinen <sup>2</sup> , werkzaamheden aan verdeelkasten voor glasvezelapparatuur, communicatieantennes en bijbehorende apparatuur, gas- of luchtbehandelingsapparatuur en regelapparatuur voor luchtdruk, thermografische inspectie, ultrasone PD meting bij een HS installatie in bedrijf en voldoende afgeschermd.	
		<sup>2</sup> Maaimachines en tractoren moeten zijn voorzien van een afscherming aan de bovenzijde. In de schakeltuin geldt een maximale hoogte van 210cm.	
		Veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de betreffende VWI.	VWI-E-123-223
<input type="checkbox"/>	14	Overig schilderwerk, vervanging van deuren of kozijnen, civiele werkzaamheden, werkzaamheden aan kabeldoorvoeringen, schoonmaakwerkzaamheden van de ruimte bij een HS installatie in bedrijf en voldoende afgeschermd.	
		Veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de betreffende VWI.	VWI-E-123-223
<input type="checkbox"/>	15	Vervangen van lamp(en), licht en kracht installaties bij een installatie in bedrijf en voldoende afgeschermd (aanwijzing BEI-BLS noodzakelijk)	
		Veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de betreffende VWI.	VWI-E29, VWI-E-123-223

**Geldigheidsgebied/bijzonderheden:**
**Geldigheid raamopdracht**
**Van:**
**T/m:**
**Opdrachtnemer**

Naam :	Pers. nummer :
Bedrijf/Service provider :	
Aanwijzing :	Geldig t/m :
Akkoord/Paraaf	

**Opdrachtverstrekker**

Naam :	Pers. nummer :
Bedrijf/Service provider :	
Aanwijzing : WV	Geldig t/m :
Akkoord/Paraaf	